



KANALIZACE, KM 0.000 00 - 0.039 50, DL. 39,5 M

HL. KANAL. PVC DN 150, KM 0.000 00 - 0.039 50, DL. 38,2 M

**PŘÍVOD VZDUCHU DO ČOV Z DMYCHADLA
PVC 25 MM, DL. 2,0 M**

**ČOV HYDROCLAR SBR 5 - 3-6 EO,
fy HYDROCLAR s.r.o., LIBEREC**

ROZDĚLOVACÍ RŠ DN 750

**VSAKOVACÍ ZÁŘEZ - 3,0 x 2,0 x HL. 1,5 M +
2 x FLEX. PVC 100 VE ŠTĚRKOPÍSKU - DLE HYDROGEOLOG. PRŮZKUMU**

- ŘEŠENÝ OBJEKT**
- HRANICE POZEMKŮ**
- NAVRH. KANALIZACE - PVC DN 150**
- PŘÍVOD VZDUCHU DO ČOV**
- PŘÍPOJKA ELEKTRO DO ČOV**
- NAVRH. VODOVOD - SAMOST. PD**
- NOVÁ PŘÍPOJKA NN - ČEZ**
- NAVRH. DEŠ. KANALIZACE - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD**
- STAVEBNÍ POZEMEK - Š. 2,0 - 3,0 M**



INVESTOR: DENISA HALÍKOVÁ A DAVID MALÍČKÝ Č.P. 202, 543 77 ČERMNÁ		ing. Aleš Kreisl PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Fügenerova 42, Vrchlabí mob. 604 418 606, email: ales.kreisl@seznam.cz			
MÍSTO: ČERMNÁ		STUPEŇ: DUR/DSP	VYPRACOVAL: PETRA PAULÍČKOVÁ	PROJEKTANT: ING. ALEŠ KREISL	DATUM: 07/2019
ČÍSLO ZAKÁZKY:		ARCE: LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z RD Č.P. 202 NA ST.P.Č. 286/1 V K.Ů. ČERMNÁ V KRKONOŠÍCH		MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - PODROBNÁ SITUACE S VYTYČENÍM					

Ověřovací doložka konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 4019/2020, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické skládající se z 0 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2020 08:43:30

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Zámek 1, 54301 VRCHLABÍ

Ověřující organizace: Město Vrchlabí

Ověřující osoba: Dyntarová Kristýna